

Camilla Henriksen
Mårsvingen 9
9512 ALTA

Deres ref.:

Vår ref.: 711771/dir

Tromsø, 22. mars 2013

Gnr/Bnr, 34/25
Geoteknisk orientering

Vi har vurdert tomteområde i forhold til risiko for kvikkleireskred.

Tomta ligger ved Holmen – Jordfallet.

Området er tilnærmet flatt.

Kvartærgeologisk kart angir at grunnen for det meste består av elveavsetninger, sand og grus. Utsnitt er vedlagt

Vår rapport for brua over Altaeleva, nr. 10826/1 datert 12/5-82 anses som representativ for grunnforholdene i området. Denne bekrefter at grunnen består av sand og grus.

Tomta er tilnærmet flat og det er heller ikke leire i grunnen.

Det er ingen risiko for kvikkleireskred på tomta eller i nærområdet.

Vennlig hilsen
for MULTICONSULT AS



Dag I Roti

Vedlegg: Kvantærgeologisk kart

Kontrollert av:

